

**Hotărâri ale consiliului local** (cele mai importante cu caracter normativ):

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI  
COMUNA LAZA  
CONSILIUL LOCAL

### ***HOTĂRÂREA Nr.33.***

#### **privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Alimentare cu apă localitatea Sauca, comuna Laza, județul Vaslui”**

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza prin care se motivează necesitatea realizării obiectivului „Alimentare cu apă sat Sauca”, precum și Studiul de fezabilitate și Studiul hidrogeologic realizat de ing. Hapiuc Doru cu nr.112/2006;

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.45/2003 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.38, alin.(4) lit. „d”, coroborat cu prevederile art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Laza, județul Vaslui, întrunit în ședință ordinară de lucru;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „ Alimentare cu apă localitatea Sauca, comuna Laza, județul Vaslui” preconizat a se realiza în satul Sauca, comuna Laza, județul Vaslui, după cum urmează:

- construirea în satul Sauca a unei instalații de alimentare cu apă cu următorii indicatori tehnico-economici;
- captare formată din 3 puțuri forate la o adâncime de 30 m echipate cu câte o pompă submersibilă de înaltă performanță;
- rețeaua de distribuție a apei se va realiza printr-o conductă din PEID Dn 90 mm pe care se vor monta cișmele de distribuție și hidranți de incendiu;

- terenul pe care se va construi instalația este din domeniul public pe marginea drumurilor și străzilor, iar pentru construcția bazinului de 100 mc se va afecta 150 m.p și pentru cele 3 puțuri forate 300 m.p.(inclusiv împrejuririle);
- cabinele puțurilor forate se vor executa din beton armat de asemeni și rezervorul de înmagazinare a apei de 100 m.c.
- adâncimea de montare a conductei va fi de 1,30 m;
- instalațiile hidraulice se vor executa din conducte metalice iar alimentarea cu energie electrică se va face prin racord la rețeaua existentă în zonă;
- valoarea totală a investiției cu toate dotările aferente este de 1.209.761,45 lei din care cheltuieli (C+M) reprezintă 1.023.378,09 lei;
- durata de realizare a investiției este de 12 luni iar finanțarea investiției se va face din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau alte surse de finanțare legal constituite;

**Art.2.** Se aprobă plata sumei de 7.000 lei reprezentând contavaloarea proiectului compus din studiu hidrogeologic și studiu de fezabilitate.

**Art.3.** De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Laza, județul Vaslui.

LAZA, 30.11.2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER, ASAVEI CEZAR

Contrasemnează secretarul comunei Laza,  
Pușcașu Ioan